Legionellen-Prävention

Wasserentnahmestellen wie Wasserhähne, Duschbrausen etc. sind regelmäßig, mind. 2x wöchentlich ausreichend zu spülen. Die Perlatoren und Duschschläuche sollten alle 3 Jahre erneuert werden. Zur Legionellen Prävention an Wasserentnahmestellen regelmäßig spülen.
An diesen wird dann 1x wöchentlich (*ggf. Intervall betriebsspezifisch ändern*) jeweils für 2 Minuten der Heißwasserhahn laufen gelassen (*ggf. Dauer betriebsspezifisch ändern)*. Armaturen dabei voll aufdrehen. Falls nur ein Kaltwasserhahn vorhanden ist, ist das Aufdrehen dieses Hahns ausreichend.

Die Entnahmestellen sind in der Tabelle eindeutig zu bezeichnen.

Datum	**Entnahme-stelle 1:** _____ _____	**Entnahme-stelle 2:** _____ _____	**Entnahme-stelle 3:** _____ _____	**Entnahme-stelle 4:** _____ _____	**Entnahme-stelle 5:** _____ _____	**Entnahme-stelle 6:** _____ _____	**Entnahme-stelle 7:** _____ _____	**Entnahme-stelle 8:** _____ _____	**Unterschrift/ Handzeichen**